



# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 1000101

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FS17 - Cavi per energia isolati con tensione nominale 450/750 V

### 2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

### 3. Fabbricante:

SEDE LEGALE: PAPPALARDO CAVI SRL Via Novaluce, 38 95030 Tremestieri Etneo (CT) P.I. 05283800877 SEDE OPERATIVA: PAPPALARDO CAVI SRL C.da Montecenere sn 95032 Piano Tavola – Belpasso (CT)

### 4. Mandatario:

### 5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

### 6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismi notificati:

0987 LA.P.I. Spa Laboratorio Prevenzione Incendi

#### 7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3 Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

### Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Tiziano Pappalardo – RS Prodotto in Catania addì 18/07/2017

Indirizzo web per ricerca DoP: www.pappalardocavi.com/CPR